



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01414/22

Серия **RU** № **0415054**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТОВЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 420037, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Челюскина, дом 33/56, квартира 97. Адрес места осуществления деятельности: 301371, Россия, Тульская область, Алексинский район, город Алексин, улица Молодежная, дом 26. Основной государственный регистрационный номер 1121690038040. Телефон: +78435247381. Адрес электронной почты: info@bos-pro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ".

Место нахождения (адрес юридического лица): 143921, Россия, Московская область, Балашиха городской округ, деревня Федурново, улица Авиарембаза, дом 8, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 111123, Россия, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 47.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной и черной стали (холоднокатаной, горячекатаной) прямоугольного сечения 1200x800 мм из сборных элементов толщиной стенки не менее 0.8 мм на фланцевом соединении в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с комплексной огнезащитной системой «PRO-МБОР-VENT», состоящей из огнезащитного клевого состава «Kieberg» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной слоя от 0.5 до 1.7 мм (расход состава, установленного изготовителем, от 0.7 до 2.8 кг/м² без учета потерь) и материала базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного марки «PRO-МБОР» (ТУ 5769-003-09740968-2015), плотностью не менее 75 кг/м³, толщиной от 5 до 16 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты воздуховодов «PRO-МБОР-VENT».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1610/12-2022 от 27.12.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/10-10/22 от 18.10.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Пределы огнестойкости согласно приложению №1 на 6 листах (бланки №0922020, №0922021, №0922022, 0922023, №0922024, №0922025). Условия хранения: в теплых сухих помещениях, закрытых от прямого попадания влаги; влажность в помещении для хранения не должна превышать 80%. Гарантийный срок хранения материалов – 12 месяцев при соблюдении температурного режима от -10 °С до +40 °С. Срок службы воздуховодов – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2022

ПО

27.12.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Идищев Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01414/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0922020**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	<p>Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200х800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 0,5 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,7 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-ИНФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20х30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-ИНФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI30.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие из черной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200х800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из черной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - грунтовка ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81), толщиной сухого слоя не менее 15 мкм; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 0,5 мм (расход состава, установленный изготовителем 0,7 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-ИНФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20х30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-ИНФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI30.</p>	<p>Технологический регламент № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты воздуховодов «PRO-МБОР-VENT»</p>

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01414/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0922021**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	<p>Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019); прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 0,6 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,0 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI60.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие из черной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из черной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019); прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - грунтовка ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81), толщиной сухого слоя не менее 15 мкм; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 0,6 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,0 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), фольгированного с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-5-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 5 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI60.</p>	<p>Технологический регламент № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты воздуховодов «PRO-МБОР-VENT»</p>

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цицилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01414/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0922022**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	<p>Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200х800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 0,8 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,2 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-8-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обложке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 8 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20х30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-8-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м³, толщиной 8 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI90.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие из черной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200х800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из черной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - грунтовка ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81), толщиной сухого слоя не менее 15 мкм; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 0,8 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,2 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-8-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обложке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 8 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20х30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-8-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м³, толщиной 8 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI90.</p>	<p>Технологический регламент № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты воздуховодов «PRO-МБОР-VENT»</p>

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Щилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01414/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0922023**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	<p>Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 1,1 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,8 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-10-ИНФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 10 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-10-ИНФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 10 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI120.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие из черной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из черной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - грунтовка ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81), толщиной сухого слоя не менее 15 мкм; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 1,1 мм (расход состава, установленный изготовителем 1,8 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-10-ИНФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 10 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-10-ИНФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 10 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI120.</p>	<p>Технологический регламент № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты воздуховодов «PRO-МБОР-VENT»</p>

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 5

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01414/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0922024**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	<p>Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 1,2 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,0 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-13-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 13 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-13-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 13 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) — обеспечивают предел огнестойкости EI150.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие из черной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из черной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - грунтовка ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81), толщиной сухого слоя не менее 15 мкм; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 1,2 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,0 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-13-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 13 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-13-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 13 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) — обеспечивают предел огнестойкости EI150.</p>	<p>Технологический регламент № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты воздуховодов «PRO-МБОР-VENT»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 6

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01414/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0922025**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	<p>Воздуховоды огнестойкие из оцинкованной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 1,7 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,8 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-16-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 16 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-16-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 16 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI180.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие из черной стали с огнезащитным покрытием, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения типоразмера 1200x800 мм, толщиной стенки 0,8 мм, в комплексе с компенсаторами линейных тепловых расширений (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019), в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные элементы на фланцевом соединении из черной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019): прямые секции воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - грунтовка ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81), толщиной сухого слоя не менее 15 мкм; - комплексная система конструктивной огнезащиты марки «PRO-МБОР-VENT» в составе: огнезащитного клеевого состава «Kleber» (ТУ 2262-058-09740968-2013) толщиной мокрого слоя 1,7 мм (расход состава, установленный изготовителем 2,8 кг/м² без учета потерь) и базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-16-1НФ» (ТУ 5769-003-09740968-2015), в обкладке из неармированной алюминиевой фольги с одной стороны, плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 16 мм; - элементов опор, выполненных из: шпилек марки М8 L=2000 мм (ГОСТ 22042-76), диаметром 8 мм и траверс монтажных 20x30 мм (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) в качестве каркаса (с применением резьбовых соединений и соединителей), покрытых комплексной системой огнезащиты марки PRO-МБОР-VENT; - узел пересечения жесткой вертикальной ограждающей строительной конструкции огнестойким воздуховодом выполнен из базальтового вязально-прошивного огнезащитного рулонного материала марки «PRO-МБОР-16-1НФ» (выпускаемой по ТУ 5769-003-09740968-2015) плотностью не менее 75 кг/м², толщиной 16 мм, толщиной прохода не менее 15 мм, с покрытием из цементно-песчаного раствора с каждой стороны, толщиной сухого слоя не менее 5 мм; <p>При монтаже по Технологическому регламенту № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г. (проход воздуховодов выполнен горизонтально и вертикально в капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции) – обеспечивают предел огнестойкости EI180.</p>	<p>Технологический регламент № ГБ-001/22 от 13.07.2022 г.</p> <p>Воздуховоды огнестойкие стальные производства ООО «ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГАЛВЕНТ» (ТУ 28.25.30-001-84705473-2019) с системой комплексной огнезащиты воздуховодов «PRO-МБОР-VENT»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цилилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)